

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजीपुर
पत्र संख्या:एसटी/एफएस/आई-01(विद्यालय/गाजीपुर)/2018दिनांक: 29. 01 .2018
सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक

जय गुरुदेव राज पाब्लिक स्कूल
डिलिया, तालवाल, गाजीपुर

विषय- जय गुरुदेव राज पाब्लिक स्कूल.....गाजीपुर का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र के संबंध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक: शून्य दिनांक: - 25.01.2018।


कृपया आप अपने उपरोक्त विषयक प्रार्थना पत्र दिनांक- 25.01.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।



उपरोक्त संबंध में जय गुरुदेव राज पाब्लिक स्कूल डिलिया तालवाल

गाजीपुर का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गाजीपुर श्री वीरेन्द्र नाथ राय द्वारा कराया गया, तो उनकी अर्ख्या अनुसार विद्यालय भवन पूर्व से भूतल तल + डिलिया तालवाल निर्मित है। उक्त विद्यालय भवन पर निम्न अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कार्यशील दशा में पाया गया।

- 1- ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 04 कि0ग्रा0 08 अद्द
- 2- आपातकालीन सेवाओं का टेलीफोन नम्बर अंकित बोर्ड 01 अद्द
- 3- धूम्रपान निषेध बोर्ड 01 अद्द
- 4- फायर बकेट 09 लीटर 04 अद्द
- 5- विद्यालय भवन में मानक के अनुसार प्राथमिक अग्निशमन उपकरण आवश्यक होगा।
- 6- विद्यालय भवन में प्रत्येक तल पर होज रील का प्रावधान आवश्यक होगा।
- 7- विद्यालय भवन के टैरेस पर 10,000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक बना कर 450 एल0पी0एम0 पम्प से जुड़ा होगा।
- 8- विद्यालय भवन तक पहुँच मार्ग सदैव अवरोध रहित रखा जायेगा।

अतः आपको को इस शर्त पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से कराकर तथा विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की स्वयं की होगी। यह प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अकार्यशील दशा में पाये जाने पर निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


Jai Gaurav Singh
Dilija, Talwal, Ghazipur


Ramesh Singh Yadav
Manager
Jai Gurudev Raj Public School
Dilija, Talwal, Ghazipur

Anil Kumar
(अग्निशमन विभाग)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गाजीपुर

प्रतिलिपि- अग्निशमन अधिकारी गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।